

Форма №1

АКТ № 814

первичного обследования технического состояния дымоходов и вентканалов
от газовых приборов в эксплуатируемых и вновь строящихся зданиях

г.Санкт-Петербург

< 27 > ноября 2015 года

Мы, ниже подписавшиеся, представитель заказчика _____ **Ляхова М.Е.**
_____, представитель

ООО "Техно-Вид" _____ **Начальник участка Малышев А.Н.**
(должность, ф.и.о.)
чистильщики **Петров Б.Б.** (уд.№ **1201**) **Иванов А.А.** (уд.№ **1202**)
ф.и.о. и номер удостоверения

Составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в доме № **1** по адресу: **ул. Пионерская** в кв.№ **1** с целью установления пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газовых печей, аппаратов и приборов.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО

1. Обособленные дымовые каналы выполнена в квартире № _____
указать номера квартир
 2. Не обособленные дымовые каналы выполнена в квартире № _____
указать номера квартир
 3. Сечение (диаметр) дымовых каналов составляет _____ мм,
а вентиляционных каналов **250x125** мм.
 4. Дымоые каналы выполнены из _____,
указать материал
вентиляционные каналы из **кирпича**
 5. Противопожарные разделки вентиляционных каналов в междуэтажных и чердачных перекрытиях имеют размер **130** мм и находятся в **исправном** состоянии.
исправном, неисправном
 6. Дымоые каналы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков к каналам обеспечена герметичность _____
при наличии нарушений указать их
 7. Плотность всех дымоых (**вентиляционных**) каналов проверена путём задымления, в результате чего установлено, что **каналы плотные и обособленные**
 8. Дымоые каналы имеют в их основании карманы глубиной 250 мм и отверстия для чистки _____
если нет, то указать номер квартиры
 9. Соединительные патрубки в исправном (неисправном) состоянии.
 10. Дымоые и **вентиляционные каналы** кв.№ **1** проложены в наружных (**внутренних**) стенах.
 11. Дымоые трубы и **вытяжные шахты** (трубы) находятся вне зоны ветрового подпора _____
вне зоны
 12. Горизонтальные участки дымоых каналов в стенах и чердаках имеются в квартирах _____
указать номер квартиры
 13. Все дымоые каналы, а также карманы очищены от сажи, а **вентиляционные** каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром **85** мм.
 14. Тяга в дымоых и **вентиляционных** каналах на день проверки _____ **имеется**
 15. Оголовки дымоых (**вентиляционных**) каналов в исправном состоянии _____
исправном
при наличии неисправностей, указать номер квартиры
- а высота их _____ **соответствует** _____ техническим условиям.
соответствует, не соответствует